

JKП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР  
19000 Зајечар, Србија  
Бул. др Зорана Ђинђића бр.5  
ПИБ 101328084  
Матични број 07183372



Служба јавних набавки  
Тел: 019/422-041  
019/423-041  
Факс: 019/422-859  
e-mail: vodovodza@ptt.rs

**Комисија за јавне набавке**

**Свим потенцијалним понуђачима**

Набавка број ЈН 05/2017 – ПУМПЕ ЗА ВОДУ ЗА ПИЋЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД"  
Број 2276  
01.09.2017 год.  
ЗАЈЕЧАР

**ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА**

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број **ЈН 05/2017 – Пумпе за воду за пиће**, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје одговор на постављена питања од стране потенцијалног понуђача:

**Питања /појашњење за – Пумпе за воду за пиће за партију бр. 3**

**Питање/појашњење бр 1:**

- "Да ли наручиоц поседује електрошему командног ормана? Ако је не поседује да ли може да достави детаљни текстуални опис рада уређаја?"

**Одговор/појашњење бр.1:**

- Наручилац не поседује електрошему командног ормана. Фреквентни регулатор се користи за погон пумпе за воду.

**Питање/појашњење бр 2:**

- "Да ли је потребно доставити комплетне изводе из каталога за командни орман (сваког елемента понаособ) или само фреквентног регулатора који је најбитнији део?"

**Одговор/појашњење бр.2:**

- Потребно је доставити изводе из каталога само за фреквентни регулатор.

**Питање/појашњење бр 3:**

- "У делу где се уписује назив произвођача, да ли се уписује назив произвођача фреквентног регулатора или произвођач сваког елемента командног ормана пошто се орман склапа од елемената који су из ЕУ у Србији?"

**Одговор/појашњење бр.3:**

- У делу где се уписује назив произвођача, уписује се само назив произвођача фреквентног регулатора.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
Драгослав Илић	
Александра Бајић	
Светлана Ђорђевић-Димитријевић	
Синиша Радовановић	
Данијела Тошић	

