

**Комисија за јавну набавку**

**Свим потенцијалним понуђачима**

**Набавка број ЈН 02/2018 - Водоводни материјал**

**ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА**

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈН 02/2018 - Водоводни материјал, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје додатна појашњења на постављено питање од стране потенцијалног понуђача:

**Питање:**

Питање 1. Напомена за конкурсну документацију – на страни 48/50, тачка 18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, наведено је да се захтев за додатне информације или појашњења упућује са напоменом «Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 03/2017 – Водоводни материјал» - оваква напомена односи се на јавну набавку из 2017. године а не на текућу набавку, па би је сходно томе требало и изменити.

Питање 2. Што се тиче ЈН 02/2018 – Водоводни материјал, молимо за следеће додатне информације/појашњења:

За партију II - позиције 28 и 29 - вентил са огран.протоком, према конкурсној документацији наведено је за  $\Phi 1/2"$  да је  $L=58\text{mm}$  и  $\Phi 3/4"$   $L=70\text{mm}$ . Захтевамо измену конкурсне документације јер се одређивањем уградбених мера указује на вентил тип Сесио произвођача НУОТ из Француске - ми у понуди имамо исти тип вентила реномираног произвођача из Италије који испуњава све услове осим уградбене мере. Прописивањем уградбене мере на овај начин онемогућавамо нас да поднесемо понуду чиме се нарушава конкуренција између понуђача. Уколико се вентили уграђују код нових прикључака њихова уградбена мера је апсолутно небитна; уколико имате потребу за замену већ испоручених вентила овог типа, онда ове позиције раздвојите у посебну партију (набавку) а не да се на овај начин онемогуће остали понуђачи да доставе своје понуде за партију II.

Питање 3.

3.1. Партија 13-туљци са прирубницама за 10 бара  
Позиција 4. туљак  $\Phi 200/200/6$  није наведен број комада.  
Колико комада је предвиђено спецификацијом?

3.2. Партија 19-канализацион цеви, лукови и јахачи цеви  
Позиција 3. лук  $\Phi 160/45$  УК није наведен број комада.  
Колико комада је предвиђено спецификацијом?

3.3. Партија 19-канализационе цеви, лукови и јахачи цеви  
Позиција 4. јахачи цеви  $\Phi 250/160\text{mm}$  није наведен број комада.  
Колико комада је предвиђено спецификацијом?

**Одговори:**

1. Направљена је техничка грешка при куцању, тако да уместо ЈН 02/2017 треба да стоји ЈН 02/2018.
2. За партију II - позиције 28 и 29 - вентил са ограниченим протоком Наручилац мења конкурсну документацију, тако што брише уградбене мере  $\Phi 1/2"$  да је  $L=58\text{mm}$  и  $\Phi 3/4"$   $L=70\text{mm}$ .
3. Код партија 13. Туљци са прирубницама за 10 бара и 19. Канализационе цеви, лукови и јахачи цеви, а у спецификацији свуда где нису уписане количине, значи да наручиоцу нису потребне, односно треба да стоји 0 (нула) комада.

Конкурсна документације ће такође бити измењена у домену питања бр. 1 и бр.2.

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

- ◆ Наручилац ће питања и одговоре у вези конкурсне документације објавити на: порталу јавних набавки и
- ◆ интернет страници наручиоца.

У Зајечару,  
Дана: 29.06.2018.

Комисија за јавне набавке